



URZĄD DOZORU
TECHNICZNEGO
UDT-CERT
02-353 Warszawa,
ul. Szczęśliwicka 34

SPRAWOZDANIE
Z OCENY
DOKUMENTACJI
TECHNICZNO-
KONSTRUKCYJNEJ

Nr sprawy
3414/ET/2012

Strona 1

Stron 1

Nazwa obiektu i podstawowe dane techniczne: Zbiornik wody 500l.

Parametry techniczne Pojemność całkowita 500l

Przestrzeń zbiornika: PS = 3bar, TS = +110°C, PT = 4 bar,

Wężownica: PS = 10 bar, TS = +95°C, PT = 12.5 bar

Zleceniodawca : RBB-STAL J. Borusiak Spółka Komandytowa, Ul. Wojska Polskiego 83,
63-200 Jarocin

Zlecenie znak : z dnia 40977/ET/2012 z dnia 11.07.2012r.

Składniki przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji:

1. Dokumentacja zbiornika 500l
2. Rysunki Nr: 1 ÷ 10
3. Dokumentacja systemu instalacyjnego EUROTIS (rury wężownic),

Oceny dokumentacji dokonano na podstawie: WUDT/UC/2003,

Stwierdzone niezgodności w dokumentacji: nie stwierdzono.

Wnioski / Potwierdzenie uzgodnienia: stwierdzono zgodność z wymaganiami odniesienia.

Inne informacje: ocena dobrowolna na wniosek zleceniodawcy.

Uwagi: Zbiornik podlega Dyrektywie 97/23/WE zaklasyfikowany poniżej I kategorii zagrożenia. Winien być oznakowany przez wytwórcę i dostarczony z instrukcją eksploatacji. Nie podlega oznakowaniu CE.

Osoby dokonujące uzgodnienia dokumentacji:

Imię i nazwisko
Piotr Kuśnierz

stanowisko
Ekspert

data uzgodnienia
2012-07-23

podpis



Urząd Dozoru Technicznego
UDT-CERT

Piotr Kuśnierz
17.07.2012
Piotr Kuśnierz

Urząd Dozoru Technicznego
Oddział Ostrów Wielkopolski
Ul. J. Matejki 31

Załączniki:

Patrz składniki przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
jest członkiem
KONFEDERACJI EUROPEJSKICH
ORGANIZACJI KONTROLNYCH



Sprawozdanie może być powielone na podstawie
pisemnej zgody UDT-CERT i zleceniodawcy.



URZĄD DOZORU
TECHNICZNEGO
UDT-CERT
02-353 Warszawa,
ul. Szczęśliwicka 34

SPRAWOZDANIE
Z OCENY
DOKUMENTACJI
TECHNICZNO-
KONSTRUKCYJNEJ

Nr sprawy
3414/ET/2012

Strona 1

Stron 1

Nazwa obiektu i podstawowe dane techniczne: Zbiornik wody 700l.

Parametry techniczne Pojemność całkowita 700l

Przestrzeń zbiornika: PS = 3bar, TS = +110°C, PT = 4 bar,

Wężownica: PS = 10 bar, TS = +95°C, PT = 12.5 bar

Zleceniodawca : RBB-STAL J. Borusiak Spółka Komandytowa, Ul. Wojska Polskiego 83,
63-200 Jarocin

Zlecenie znak : z dnia 40977/ET/2012 z dnia 11.07.2012r.

Składniki przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji:

1. Dokumentacja zbiornika 700l
2. Rysunki Nr: 1 ÷ 14
3. Dokumentacja systemu instalacyjnego EUROTIS (rury wężownic),

Oceny dokumentacji dokonano na podstawie: WUDT/UC/2003,

Stwierdzone niezgodności w dokumentacji: nie stwierdzono.

Wnioski / Potwierdzenie uzgodnienia: stwierdzono zgodność z wymaganiami odniesienia.

Inne informacje: ocena dobrowolna na wniosek zleceniodawcy.

Uwagi: Zbiornik podlega Dyrektywie 97/23/WE zaklasyfikowany poniżej I kategorii zagrożenia. Winien być oznakowany przez wytwórcę i dostarczony z instrukcją eksploatacji. Nie podlega oznakowaniu CE.

Osoby dokonujące uzgodnienia dokumentacji:

Imię i nazwisko
Piotr Kuśnierz

stanowisko
Ekspert

data uzgodnienia
2012-07-23

podpis



Urząd Dozoru Technicznego
UDT-CERT

Piotr Kuśnierz
17.07.2012
Piotr Kuśnierz

Urząd Dozoru Technicznego
Oddział Ostrów Wielkopolski
Ul. J. Matejki 31

Załączniki:

Patrz składniki przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
jest członkiem
KONFEDERACJI EUROPEJSKICH
ORGANIZACJI KONTROLNYCH



Sprawozdanie może być powielone na podstawie
pisemnej zgody UDT-CERT i zleceniodawcy.



**URZĄD DOZORU
TECHNICZNEGO
UDT-CERT
02-353 Warszawa,
ul. Szczęśliwicka 34**

**SPRAWOZDANIE
Z OCENY
DOKUMENTACJI
TECHNICZNO-
KONSTRUKCYJNEJ**

Nr sprawy
2048/ET/2011

Strona 1

Stron 1

Nazwa obiektu i podstawowe dane techniczne: Zbiornik wody 1000l.

Parametry techniczne Pojemność całkowita 1000l

Przestrzeń zbiornika: PS = 3bar, TS = +95°C, PT = 4 bar,

Wężownica: PS = 10 bar, TS = +95°C, PT = 12.5 bar

Zleceniodawca : RBB-STAL J. Borusiak Spółka Komandytowa, Ul. Wojska Polskiego 83,
63-200 Jarocin

Zlecenie znak : z dnia 21.12.2010r.

Składniki przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji:

1. Dokumentacja zbiornika 1000l
2. Rysunki Nr: 1 ÷ 18
3. Dokumentacja systemu instalacyjnego EUROTIS (rury wężownic),

Oceny dokumentacji dokonano na podstawie: WUDT/UC/2003,

Stwierdzone niezgodności w dokumentacji: nie stwierdzono.

Wnioski / Potwierdzenie uzgodnienia: stwierdzono zgodność z wymaganiami odniesienia.

Inne informacje: ocena dobrowolna na wniosek zleceniodawcy.

Uwagi: Zbiornik podlega Dyrektywie 97/23/WE zaklasyfikowany poniżej I kategorii zagrożenia. Winien być oznakowany przez wytwórcę i dostarczony z instrukcją eksploatacji. Nie podlega oznakowaniu CE.

Osoby dokonujące uzgodnienia dokumentacji:

Imię i nazwisko
Jerzy Woźniacki

stanowisko
Ekspert

data uzgodnienia
2011-02-22

podpis



Urząd Dozoru Technicznego
UDT-CERT

Jerzy Woźniacki

17^P_T23

Urząd Dozoru Technicznego
Oddział Ostrów Wielkopolski
Ul. J. Matejki 31

Załączniki:

Patrz składniki przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
jest członkiem
KONFEDERACJI EUROPEJSKICH
ORGANIZACJI KONTROLNYCH



Sprawozdanie może być powielone na podstawie
pisemnej zgody UDT-CERT i zleceniodawcy.